

**Veröffentlichungspflichten nach
§23c Abs. 1 und 3 EnWG
Netzgebiet Herne
2024**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	79 MW
MS	79 MW
MS/NS	61 MW
NS	62 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	239.151 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	13.973 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	432.637 MWh
MS	424.760 MWh
MS/NS	273.686 MWh
NS	269.257 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	79 MW
MS	78 MW
MS/NS	62 MW
NS	61 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	6.086 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	7.918 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.731 MWh
MS	3.447 MWh
MS/NS	3.832 MWh
NS	4.964 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	1,82%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	22,868 Ct/kWh
MS	22,868 Ct/kWh
MS/NS	22,868 Ct/kWh
NS	22,868 Ct/kWh